



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, 9,  
тел. 8 (35354) 6-84-00, e-mail: ogpn-sever@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному  
учреждению муниципального образования «город Бугуруслан»  
«Детский сад комбинированного вида № 16»; ИНН: 5602007500  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение задания на проведение профилактического визита начальника отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугуруслан-  
скому, Асекеевскому и Северному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Оренбургской области Деревяшкина Юрия Ивановича от «06» февраля 2023 года  
№ 56230061000204959996, в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «06» февраля  
2023 года.

Инспектором ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому  
и Северному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской  
области Сундуковым Олегом Ивановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведен профилактический визит в отношении здания муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугу-  
руслан» «Детский сад комбинированного вида № 16»; ИНН: 5602007500; осуществля-  
ющего деятельность по адресу: 461637, Оренбургская область, г. Бугуруслан,  
ул. Некрасова, д. 22 а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая  
Гладенькова Светлана Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 11.4 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (извещатели пожарные дымовые оптические ИП 212-3СУ, извещатели пожарные ручные ИПР-3СУ, кабель КСПВ 2 <sup>х</sup> 0,5, кабель КСПВ 6 <sup>х</sup> 0,5, провод ПВС 3 <sup>х</sup> 1, шнур ШВВП 2 <sup>х</sup> 0,75, модуль акустический «Соната-3», которые эксплуатируются с 2009 года, при сроке эксплуатации 10 лет), не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст.6 ФЗ-№ 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года)	15.05.2023	
2.	Проступы ступеней на лестницах 3-го типа (открытая наружная) не сплошные (фактически прутковые).	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.23 ППР; п. 7.1.2 СП 1.13130.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.05.2023	
3.	Количество ступеней наружной одномаршевой лестницы с южной стороны здания более 18 (фактически 19)	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.4 СП 1.13130.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Бугурусланский Инспектор*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ *[Подпись]*

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области

Сундуков Олег Иванович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

